



LEGENDA:	
	CZUJKA RUCHU
	WYŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP20, 230V, 10A
	WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP20, 230V, 10A
	WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP44, 230V, 10A
	PRZYCISK DZWONKOWY IP20, 230V
	OŚWIETLENIE NOCNE I MIEJSCOWE W PANELU

Oprawy:	
A1	- RUBIN CLEAN LED 9000LM MICRO-PRM E IP65 940 CRI90 69W
A2	- AGAT CLEAN LED 9000LM MICRO-PRM E IP65 940 CRI90 69W
B1	- BERYL NEW LED 2800LM PLX E IP20/44 840 20W
B2	- BERYL NEW LED 3600LM PLX E IP20/44 840 28W
B3	- BERYL N LED O 4800LM IP44 840 42W
B4	- BERYL N NEW LED 2800LM PLX E IP20/44 840 20W
E1	- EUROPANEL N LED 5800LM MICRO-PRM E IP44 840 40W
N1	- NEPTUN LED V1 5200LM OPAL E IP65 840 36W
R1	- RUBIN LOOK LED 3300LM PLX E IP44 840 / 400X400 23W
R2	- RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E IP44 840 / 400X400 32W
R3	- AGAT LED G/K LED 4400LM PLX E IP44 840 / 400X400 32W
X1	- X-WALL K9 LED 1300LM PLX IP44 E 840
AW1	- OPRAWA AWARYJNA LVPC/NA 1W 1h SE AT
AW2	- OPRAWA AWARYJNA LVPC/NC 1W 1h SE AT
AW3	- OPRAWA AWARYJNA LV20 1W 1h SE AT
EW1	- OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 3W 1h SA AT (piktogram)
EW2	- OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 3W 1h SA AT + EXIT plexa (piktogram)
EW3	- OPRAWA EWAKUACYJNA ODB 3W SE 1H AT + Grzałka

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57			
INWESTOR:	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym		
TEMAT:	Przebudowa i remont budynku nr 2 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym Instalacje oświetlenia – rzut piętra		
AUTOR:	mgr inż. Rafał Rodajewski	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
	mgr inż. Bogumił Jaskowiak	ELEKTRYKA	WKP/0180/P006/09
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Lech Buszewski	ELEKTRYKA	UJN-7342-21/92
BRANŻA:	ELEKTRYKA	DATA:	04.2019r.
REV:	00	SKALA:	1:100
NR RYS:	03		