

WYKONAĆ ODKRYWKĘ INSTALACJI W MIEJSCU
MOŻLIWEJ LOKALIZACJI PIONU DLA POMIESZCZEŃ
0.27, 0.28, 1.25, 1.26 ITD. JEŻELI ISTNIEJĄCY PION
JEST WYKONANY OD POMIESZCZENIA -1.12 NA
POZIOM 1 PIĘTRA, NALEŻY WYKONAĆ NOWE
ZASILANIE OD PROJEKTOWANEGO POZIOMU
ZWUØ40, CWUØ40, CCWØ17 Z ZAWOREM
REGULACYJNYM CCW np: MTCV(B) dn15.
NA KONDYGNACJACH WYŻSZYCH NIE JEST
KONIECZNE WYKONANIE W TAKIM PRZYPADKU
PROJEKTOWANEGO ZASILANIA WYMIENIONYCH
POMIESZCZEŃ. DO PIONU PODŁĄCZYĆ TYLKO NOWE
ODBIORNIKI.

MOŻLIWA LOKALIZACJA
PIONU WODY
WYKONAĆ ODKRYWKĘ

UWAGA NR 1

UWAGA NR 2

UWAGA NR 3

UWAGA NR 2

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

UWAGA NR 3

WYKONAĆ ODKRYWKĘ INSTALACJI NAD SUFITEM
PODWIESZANYM
MOŻLIWA ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PIONU
ZASILAJĄCEGO POMIESZCZENIA 0.03, 0.05, 1.03, 1.04.
JEŻELI ISTNIEJĄCY PION JEST WYKONANY OD
POMIESZCZENIA -1.05 NA POZIOM 1 PIĘTRA, NALEŻY
WYKONAĆ NOWE ZASILANIE OD PROJEKTOWANEGO
POZIOMU ZWUØ40; CWUØ32, CCWØ17 Z ZAWOREM
REGULACYJNYM CCW np: MTCV(B) dn15.
NA KONDYGNACJACH WYŻSZYCH NIE JEST
KONIECZNE WYKONANIE W TAKIM PRZYPADKU
PROJEKTOWANEGO ZASILANIA WYMIENIONYCH
POMIESZCZEŃ.
DO PIONU PODŁĄCZYĆ TYLKO NOWE ODBIORNIKI.

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

UWAGA NR 2

ISTNIEJĄCY WODOMIERZ.
ZAIZOŁOWAĆ MATĄ KAUCZUKOWĄ.

MOŻLIWA LOKALIZACJA
PIONU WODY
WYKONAĆ ODKRYWKĘ

WYKONAĆ ODKRYWKĘ INSTALACJI W MIEJSCU
MOŻLIWEJ LOKALIZACJI PIONU DLA POMIESZCZEŃ
0.07, 1.06, 2.04. JEŻELI ISTNIEJĄCY PION JEST
WYKONANY OD POMIESZCZENIA -1.07 NA POZIOM 1
PIĘTRA, NALEŻY WYKONAĆ NOWE ZASILANIE OD
PROJEKTOWANEGO POZIOMU ZWUØ40, CWUØ40,
CCWØ17 Z ZAWOREM REGULACYJNYM CCW np:
MTCV(B) dn15.
NA KONDYGNACJACH WYŻSZYCH NIE JEST
KONIECZNE WYKONANIE W TAKIM PRZYPADKU
PROJEKTOWANEGO ZASILANIA WYMIENIONYCH
POMIESZCZEŃ. DO PIONU PODŁĄCZYĆ TYLKO NOWE
ODBIORNIKI.

UWAGI:

- W PRZYPADKU ZASILANIA ODBIORNİKÓW W POM. -1.12 WSPÓLNIE
Z LIKWIDOWANYMI ODBIORNİKAMI W POMIESZCZENIU -1.13
ZALECA SIĘ WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI
- PRZEWODY ZASILAJĄCE ZAKRYTE. WYKONAĆ OCENĘ STANU
TECHNICZNEGO PRZEWODÓW. WYKONAĆ PODŁĄCZENIE
ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI DO PROJEKTOWANEGO POZIOMU.
W PRZYPADKU ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO ZAMONTOWAĆ
NOWE RUROCIAGI I ODTWORZYĆ WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA
- WYKONAĆ NOWE ZASILANIE

WODOMIERZE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ DLA
POMIESZCZEŃ POBYTU DZIENNEGO
ZAMONTOWAĆ W POMIESZCZENIU -1.23 NAD
POSAĐKĄ.

WYPOSAŻENIE UKŁADU POMIAROWEGO ZWU:

- ZAWÓR ODCINAJĄCY dn32 - 2 SZT
- WODOMIERZ JS4 dn20
- ZAWÓR ZWROTNY dn32
- KONSOLA DO WODOMIERZA dn20

WYPOSAŻENIE UKŁADU POMIAROWEGO CWU:

- ZAWÓR ODCINAJĄCY dn25 - 2 SZT
- WODOMIERZ JS2,5 dn20
- ZAWÓR ZWROTNY dn25
- KONSOLA DO WODOMIERZA dn20

DOPROWADZIĆ ZASILANIE
ZIMNEJ WODY
DOPROWADZIĆ ZASILANIE
INSTALACJI
HYDRANTOWEJ Z
KONTENEROWEJ STACJI
POMP

PRZEGRODA A
gł. 12cm
ściana na podstawie konstrukcji analitycznej
z dodatkowym powłokowym wykładaniem płytą GRC 12,5mm
w grubości 14-40kg/m² i g. 50mm
w grubości 14-40kg/m² i g. 50mm

PRZEGRODA B
gł. 12cm
ściana na podstawie konstrukcji analitycznej
z dodatkowym powłokowym wykładaniem płytą GRC 12,5mm
w grubości 14-40kg/m² i g. 50mm
w grubości 14-40kg/m² i g. 50mm

PRZEGRODA C
gł. 12cm
ściana na podstawie konstrukcji analitycznej
z dodatkowym powłokowym wykładaniem płytą GRC 12,5mm
w grubości 14-40kg/m² i g. 50mm
w grubości 14-40kg/m² i g. 50mm

UWAGA!
WSZYSTKIE NARZĘDZIA ZEWNĘTRZNE WYKONĄĆ
ZABEZPIECZENIEM KĄTOWYM DO WYSOKOŚCI 2m

LEGENDA:
SCHEMATYK
PROJEKTOWANE SCHEMATYKOWE I ZMIENIENIA
WYKONANIE

PRZĘJŚCIA PRZEWODÓW PRZES PRZEGRODY ODDZIELENIA
POZAROWEGO ZABEZPIECZYĆ OPASKAMI PĘCZNIAJĄCYMI PPOŻ

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻYŹŃSKI
ul.Konarska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym
TEMAT:	Przebudowa i remont budynku nr 2 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym
AUTOR:	mgr inż. ANDRZEJ BOROWCZYK
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANDRZEJ BARNA
BRANŻA:	SANITARNA
DATA:	06.2019r.
REV:	01
SKALA:	1:100
NR RYS:	WK-6